

Jakubovany 1.NP

3 23 × LEDVANCE GmbH 4058075000568 Panel LED 600 40W/4000K-230V (4000 lm)

4 10 × LEDVANCE GmbH 4058075000803 Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 (1920 lm)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		STENY		STROP		LIŠTA		POZNÁMKA
1.01	ZÁDVERIE	6,7 m2	KERAMICKÁ	6,70	OBKLADOVÁ OMIETKA	31,16	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	9,66	KERAMICKÁ	12,16	
1.02	ŠATŇA ŽIEN	6,8 m2	KERAMICKÁ	6,76	OBKLADOVÁ OMIETKA	30,32	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	9,66	KERAMICKÁ	11,16	
1.03	SPRCHA ŽIEN	6,2 m2	KERAMICKÁ	5,16	OBKLADOVÁ OMIETKA	49,40	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	5,58	KERAMICKÁ	9,40	KOEF. OBSL.
1.04	ČISTIACA MIESTNOSŤ	1,2 m2	KERAMICKÁ	1,20	OBKLADOVÁ OMIETKA	13,68	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	1,74	KERAMICKÁ	4,54	KOEF. OBSL.
1.05	ZBORNÝ SKLAD	2,4 m2	KERAMICKÁ	2,88	OBKLADOVÁ OMIETKA	27,76	POLYKARBONÁT hr. 10	2,40	KERAMICKÁ	8,88	KOEF. OBSL.
1.06	SKLAD-SYR. + MRAZ.	6,7 m2	KERAMICKÁ	2,76	OBKLADOVÁ OMIETKA	49,80	POLYKARBONÁT hr. 10	2,27	KERAMICKÁ	9,70	KOEF. OBSL.
1.07	VÝDAJNÁ JEDÁLNA	6,9 m2	KERAMICKÁ	6,90	OBKLADOVÁ OMIETKA	75,45	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	7,26	KERAMICKÁ	14,56	KOEF. OBSL.
1.08	SKLAD OVOCIA A ZELENINY	1,7 m2	KERAMICKÁ	1,70	OBKLADOVÁ OMIETKA	22,66	POLYKARBONÁT hr. 10	2,16	KERAMICKÁ	5,40	KOEF. OBSL.
1.09	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,3 m2	KERAMICKÁ	3,30	OBKLADOVÁ OMIETKA	33,66	POLYKARBONÁT hr. 10	4,21	KERAMICKÁ	7,50	
1.10	HERŇA	39,7 m2	KOBEREC	39,70	OBKLADOVÁ OMIETKA	79,40	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	39,66	KOBEREC	19,84	
1.11	ŠPÁLŇA	19,8 m2	KOBEREC	19,84	OBKLADOVÁ OMIETKA	39,66	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	19,76	KOBEREC	12,66	
1.12	SVETLÍK	6,8 m2	KOBEREC	6,86	OBKLADOVÁ OMIETKA	31,16	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	6,76	KOBEREC	11,66	
1.14	WC	1,4 m2	KERAMICKÁ	1,86	OBKLADOVÁ OMIETKA	13,16	SKRUTOK, PODHĽADOVÝ	1,86	KERAMICKÁ	4,66	

LEGENDA:

- Rozvádzač
- Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 16A/230V, IP44 umiestnená vo výške 1,2m nad podlahou,
- Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 16A/230V, IP20, umiestnená vo výške 1,2m nad podlahou
- Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 16A/230V, IP20
- Trojfázová zásuvka 16A, typ: 416R6S, IP44, umiestnená vo výške 1,5m nad podlahou
- 3-fázový vývod
- 1-fázový vývod

- hlavná trasa štrukturovanej kabeláže vedená v podlahe a pod omietkou
- hlavná trasa stúpacieho vedenia
- slaboprúdový žľab LHD 40x40

Rozvodná sieť: 3/N/PE AC 400/230V, 60Hz, TN-S

Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

Doplnková ochrana: prúdový chránič
doplnkovo-ochranné pospájanie
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

Prostredia: viď Protokol o určení vonkajších vplyvov.

Poznámka: Káble budú vedené v podhľadoch a pod omietkov.

Vonkajšie vplyvy:
Vnútorne priestory podľa NZA.6 STN 33 2000-5-51, DRUH III.
Vonkajšie priestory podľa NZA.6 STN 33 2000-5-51, DRUH VI.

Poznámka:

LEGENDA:

- Rozvádzač
- Núdzové svietidlo 11W, IP20, a dobou svietenia 1hod, umiestnené vo výške 2,2m nad podlahou
- LED SVIETIDLO podľa LEGENDY OSVETLENIA
- Spínač rad. 01, 10A/230V, IP20
- Spínač rad. 05, 10A/230V, IP20
- Spínač rad. 06, 10A/230V, IP20
- Spínač rad. 07, 10A/230V, IP20

PIR - zbernicový pohybový snímač DIGIGARD 50

Generálny projektant:	aut. ing. Peter Jurica , Tehelná 12, 083 01 Sabinov,	dátum	04/2017 P/PO2017
Autor :	aut. ing. Peter Jurica	formát	1 x A2 Z RT E2A
Zodpovedný projektant:	Ing. Martin Topor	mierka	1:75
Projektant:	Ing. Martin Topor	stupeň PD	pre stavebne a realizaciu
Vypracoval:	Ing. Martin Topor	dielˇ	SO 01.5 ELI + SLABOPRUD
Objednávateľ:	obec Jakubovany, Jakubovany 24, 08301	stav. objekt	SO 01MATERSKÁ ŠKOLA

Názov dokumentácie:

Rozšírenie materskej školy - Jakubovany

p.č. 247

Dok.: E

Obsah výkresu:

PÔDORYS - 1.NP - zasuvkové obvody a svetelné obvody

Č.výkresu: 1

ING. MARTIN TOPOR

© Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom jej autorov. Jej použitie podlieha ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.topcontrol.sk